



# PRÜFBERICHT

**Prüfbericht Nr.: 14021901-2**

**Datum: 29.10.2014**

**Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Stöckl / hoee**

**DW: 872**

**AUFTRAGGEBER:**

**Krona Koblenz S.p.A.**  
Via Piane 90  
I-47853 Coriano (RN)

**PRÜFGEGENSTAND:**

Zwei stumpf einschlagende einflügelige Holzdrehtüren innerhalb eines Holzpfostenstocks montiert in einer massiven Normtragkonstruktion mit geringer Rohdichte mit 3 Stück verdeckt liegenden Türbändern der Serie KUBICA  
Type „K 6200“

**PRÜFGRUNDLAGEN:**

ÖNORM EN 1634, Teil 1  
ÖNORM EN 1363, Teil 1  
ÖNORM EN 14600  
EAD 020001-00-0405

**BRANDPRÜFUNG:**

12. Juni 2014

**BEFLAMMTE SEITE:**

Öffnungsfläche (Bandseite)  
Schließfläche (Gegenbandseite)

**PRÜFUNGSDAUER:**

36 Minuten und 08 Sekunden

**PRÜFERGEBNISSE:**

Verdeckt liegende Türbänder der Serie KUBICA geeignet für den Einbau in Feuerschutzabschlüssen (siehe auch Punkt 12 und 13)

**AUSFÜHRENDER:**

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich STÖCKL, MSc.

**Dieser Prüfbericht enthält:**

**11 Textseiten und 11 Beilagen**

**Beilagen:**

A: Fotodokumentation (6 Bilder, 3 Seiten)

B: Versuchsprotokoll (6 Seiten)

C: Montageanleitung (2 Seiten)