



PRÜFBERICHT

Prüfbericht Nr.: 14021901-1

Datum: 29.10.2014

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Stöckl / hoes

DW: 872

AUFTRAGGEBER:

Krona Koblenz S.p.A.
Via Piane 90
I-47853 Coriano (RN)

PRÜFGEGENSTAND:

Zwei flächenbündig einschlagende einflügelige Holz-
drehtüren innerhalb eines Holzfutterstockes auf Blind-
stock montiert in einer massiven Normtragkonstruktion
mit geringer Rohdichte mit 3 Stück verdeckt liegenden
Türbändern der Serie KUBICA
Type „K 5080“

PRÜFGRUNDLAGEN:

ÖNORM EN 1634, Teil 1
ÖNORM EN 1363, Teil 1
ÖNORM EN 14600
EAD 020001-00-0405

BRANDPRÜFUNG:

11. Juni 2014

BEFLAMMTE SEITE:

Öffnungsfläche (Bandseite)
Schließfläche (Gegenbandseite)

PRÜFUNGSDAUER:

34 Minuten und 54 Sekunden

PRÜFERGEBNISSE:

Verdeckt liegende Türbänder der Serie KUBICA-
geeignet für den Einbau in Feuerschutzabschlüssen
(siehe auch Punkt 12 und 13)

AUSFÜHRENDER:

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich STÖCKL, MSc.

Dieser Prüfbericht enthält:

11 Textseiten und 14 Beilagen

Beilagen:

A: Fotodokumentation (6 Bilder, 3 Seiten)

B: Versuchsprotokoll (9 Seiten)

C: Montageanleitung (2 Seiten)