



# PRÜFBERICHT

**Prüfbericht Nr.: 14021901-1**

**Datum: 29.10.2014**

**Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Stöckl / hoee**

**DW: 872**

**AUFTRAGGEBER:**

**Krona Koblenz S.p.A.**  
Via Piane 90  
I-47853 Coriano (RN)

**PRÜFGEGENSTAND:**

Zwei flächenbündig einschlagende einflügelige Holz-  
drehtüren innerhalb eines Holzfutterstockes auf Blind-  
stock montiert in einer massiven Normtragkonstruktion  
mit geringer Rohdichte mit 3 Stück verdeckt liegenden  
Türbändern der Serie KUBICA  
Type „K 5080“

**PRÜFGRUNDLAGEN:**

ÖNORM EN 1634, Teil 1  
ÖNORM EN 1363, Teil 1  
ÖNORM EN 14600  
EAD 020001-00-0405

**BRANDPRÜFUNG:**

11. Juni 2014

**BEFLAMMTE SEITE:**

Öffnungsfläche (Bandseite)  
Schließfläche (Gegenbandseite)

**PRÜFUNGSDAUER:**

34 Minuten und 54 Sekunden

**PRÜFERGEBNISSE:**

Verdeckt liegende Türbänder der Serie KUBICA-  
geeignet für den Einbau in Feuerschutzabschlüssen  
(siehe auch Punkt 12 und 13)

**AUSFÜHRENDER:**

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich STÖCKL, MSc.

**Dieser Prüfbericht enthält:**

**11 Textseiten und 14 Beilagen**

**Beilagen:**

**A: Fotodokumentation (6 Bilder, 3 Seiten)**

**B: Versuchsprotokoll (9 Seiten)**

**C: Montageanleitung (2 Seiten)**