



Frau Dott.ssa Francesca Metalli
Krona Koblenz S.p.A.
Via Piane, 90
47853 Coriano (RN)
Italien

ZENTRALE:
A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27
TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89
www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at

BANKVERBINDUNGEN:
HYPO OBERÖSTERREICH, KTO.-NR. 00 0021294 4, BLZ 54000
IBAN: AT46540000000212944, SWIFT: OBLAAT2L
OBERBANK LINZ, KTO.-NR. 621-0060/55, BLZ 15000

DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

Linz, am 05. September 2014
Aktennummer: 14021901
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) U. Stöckl, MSc / hoe
DW: 872

Bestätigung: Brandversuch an verdeckt liegenden Bändern der Typen K5080 und K6200 über 30 Minuten

Sehr geehrte Frau Dott.ssa Metalli,

am 11. und 12. Juni 2014 wurden im IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH in Linz Brandversuche an einflügeligen Drehtüren aus Holz der Tischlerei Telser OHG mit verdeckt liegenden Bändern der Firma Krona Koblenz S.p.A. mit der Typenbezeichnung K5080 und K6200 sowohl von der Band- als auch von der Bandgegenseite einem Brandversuch entsprechend der ÖNORM B 3850 sowie der ÖNORM EN 1634-1 durchgeführt.

Dabei konnten über die gesamte Versuchsdauer von über 30 Minuten keine negativen Auswirkungen durch den Einbau der verdeckt liegenden Bänder festgestellt werden. Somit können die Bänder der Typen K5080 und K6200 für den Einbau an Feuerschutzabschlüssen verwendet werden.

Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben.

**IBS – INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK
UND SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle**

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich STÖCKL, MSc.
Sachbearbeiter

Ing. Josef STOCKINGER
Zeichnungsberechtigter