

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 25054

Gruppe 103	Bedachungen, Wassersperrschicht	
Gesuchsteller	Rotho Blaas srl Via Dell'Adige N. 2/1 39040 Cortaccia (BZ) Italy	
Hersteller	-	
Produkt	TRASPIR 340	
Beschrieb	Dichtungsbahn 4-lagig aus PET-Vlies mit Membrane, MA=0,505kg/m2, D=0,5mm	
Anwendung		
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '914801-13-0378-02' (24.07.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	12.02.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	-	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 25054

Groupe 103	Toitures, isolation contre l'eau	
Requérant	Rotho Blaas srl Via Dell'Adige N. 2/1 39040 Cortaccia (BZ) Italy	
Fabricant	-	
Produit	TRASPIR 340	
Description	Lé d'étanchéité en feutre PET, 4 couches, avec membrane, MA=0,505kg/m2, E=0,5mm	
Utilisation		
Documentation	Swissi: Prüfbericht '914801-13-0378-02' (24.07.2013)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	12.02.2014	
Remplace l'attestation du	-	

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

*U. Z.*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

