


VKF Brandschutzanwendung Nr. 9535

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz	
Hersteller	Dufaylite Dev. Ltd St. Neots Great Britain	
Produkt	FIREBLOCK ULTRA	
Beschrieb	Lüftungs- und Wandeinsatz, bei Temperaturen über 100°C aufschäumend	
Anwendung	Anwendung nicht anstelle von feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen und nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei	
Unterlagen	Warrington Fire, London: Prüfbericht '62390' (28.11.1994)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	07.07.2011	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden


Michael Binz


Gérald Rappo

