



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 9535

Gruppe 291	Diverse Bauteile
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz
Hersteller	Dufaylite Dev. Ltd St. Neots Great Britain
Produkt	FIREBLOCK ULTRA
Beschrieb	Lüftungs- und Wandeinsatz, bei Temperaturen über 100°C aufschäumend
Anwendung	Anwendung nicht anstelle von feuerpol. geforderten Brandschutzklappen und nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei
Unterlagen	Warrington Fire, London: Prüfbericht '62390' (28.11.1994)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2016
Ausstelldatum	07.07.2011
Ersetzt Anerkennung vom	20.07.2006

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

Binz

Rappo

