

**EINSTUFUNGSSCHEIN**

Nr. VHT-3.4.2/149

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**PREBENA – Rundkopfnagel, Ringnagel,  
aus Draht Ø 2,50 mm, blank**

2,5 x 40 mm bis 2,5 x 75 mm blank

werden in die

**Tragfähigkeitsklasse 3 /C**nach DIN 1052:2008-12, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14  
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der


**VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU**  
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

**PREBENA**  
**Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG**  
Seestraße 20 -26  
63679 Schotten**Herstellwerk: Herstellwerk IV**

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis zum 30. Februar 2012

Darmstadt, den 20. Februar 2009


  
 Dipl.-Ing. Ralf Stoodt  
 Stellvertretender Leiter der Prüf-  
 und Überwachungsstelle
**ANLAGE**Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau  
gemeinnützige GmbHAnnastraße 18 - 64285 Darmstadt  
Tel. 0 61 51 / 59 949- 0  
Fax 0 61 51 / 59 949- 40  
e-mail info@vht-darmstadt.de  
www.vht-darmstadt.deSitz der Gesellschaft  
DarmstadtGeschäftsführer  
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann  
Prof. Dr.-Ing. J. PfauAmtsgericht Darmstadt HRB 8622  
St.-Nr. 00725042713  
Ust.-ID.Nr.: 152 400 334Volksbank Darmstadt  
Kto. 1951 505 / BLZ 508 900 00  
IBAN DE08 5089 0000 0001 951 505  
BIC GENODEF1V8D